



## 安全检测检验技术服务承诺书

一、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全检测检验活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全检测检验，确保出具的报告公正、科学和准确。

四、我单位对本项目安全检测检验结果承担法律责任。

江西省矿检安全科技有限公司（公章）



2023年07月31日



赣 应 急 20 01

报告编号: AJKJGD75-DJ(666-749)-140-2023

# 金属非金属矿山接地装置 安全检测检验报告

委托单位: 中盐新干盐化有限公司

受检单位: 中盐新干盐化有限公司

检测检验类别: 委托检验

检测检验日期: 2023年07月18日

江西省矿检安全科技有限公司



## 声 明

- 1、报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、报告中无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、报告封面、首页、骑缝未盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、复制报告，封面、首页骑缝未重新盖“江西省矿检安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：江西省矿检安全科技有限公司

检测检验机构地址：江西省南昌市青云谱区南莲路 503-1 号

邮政编码：330030


电话：0791-85208323

传真：0791-85208323

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(666-749)-140-2023

共 12 页 第 1 页

委托单位	名称	中盐新干盐化有限公司		
	地址	江西省新干县大洋洲镇		
设备名称		/	设备编号	/
规格型号		/	出厂日期	/
制造单位		/		
设备状态		正常		
检测检验类别		委托检验	检测检验日期	2023.07.18
检测检验地点		见本页备注	检测检验周期	一年
受检单位		中盐新干盐化有限公司		
检测检验项目		接地装置		
检测检验依据		GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》 DL/T475-2017《接地装置特性参数测量导则》 《煤矿电气试验规程》(1983)煤生字第761号		
存在问题及建议		此栏无内容。		
检测检验结论		合格  2023年07月31日		
检测检验组成员		曹伟、涂永生、李通、刘航宏		
备注		检测范围:采卤厂、卤水净化厂、热电厂、制盐厂、仓储物流部、包装厂电气设备接地电阻及绝缘电阻。		

批准: 审核: 主检: 

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

日期: 2023.07.31

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(666-749)-140-2023

共 12 页 第 2 页

## 检测检验用仪器设备一览表

名称	设备唯一性编号	准确度	检定/校准证书编号
数字式接地电阻测试仪	KJ637	$\pm(1\%+0.01\Omega)$ $\pm(1.5\%+0.1\Omega)$	E20230200019
数字式接地电阻测试仪	KJ636	$\pm(1\%+0.01\Omega)$ $\pm(1.5\%+0.1\Omega)$	E20230200021
绝缘电阻测试仪	KJ533	$\pm 3\%$	AAL20234486043
绝缘电阻测试仪	KJ532	$\pm 3\%$	AAL20234486042
红外干湿计	KJ594	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230600206
红外干湿计	KJ673	$\pm 2.0\% \pm 1$ 个字	T20230200047

本页以下空白

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(666-675)-140-2023

共 12 页 第 3 页

## 检测检验项目及结果

检测环境数据									
温度 (°C)		32.7-36.9	湿度 (%RH)		57.9.7-62.8	气压 (kPa)		/	
检测检验项目									
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻 ( $\Omega$ )		绝缘电阻 (M $\Omega$ )		技术要求	单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求		
1	AJKJGD75-DJ666-140-2023	采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-101	0.34		33			合格
2	AJKJGD75-DJ667-140-2023	采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-102	0.42		24			合格
3	AJKJGD75-DJ668-140-2023	采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-103	0.37		46			合格
4	AJKJGD75-DJ669-140-2023	采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-104	0.35		39			合格
5	AJKJGD75-DJ670-140-2023	采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-105	0.39		38		$\geq 0.5$	合格
6	AJKJGD75-DJ671-140-2023	采卤泵电机	ZY/XG-CL-P-106	0.34	$\leq 4$	36			合格
7	AJKJGD75-DJ672-140-2023	采卤车间电力变压器主接地极	PA/EB-TB-T-101	0.32		/			合格
8	AJKJGD75-DJ673-140-2023	采卤车间主接地网	/	0.29		/			合格
9	AJKJGD75-DJ674-140-2023	输卤泵电机	PA/EB-TB-P-201	0.92		14			合格
10	AJKJGD75-DJ675-140-2023	输卤泵电机	PA/EB-TB-P-202	0.93		21			合格

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(676-685)-140-2023

共 12 页 第 4 页

## 检测检验项目及结果

序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻( $\Omega$ )		绝缘电阻(M $\Omega$ )		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
11	AJKJGD75-DJ676-140-2023	输卤泵电机	PA/EB-TB-P-203	0.91		23		合格
12	AJKJGD75-DJ677-140-2023	输卤车间电力变压器主接地极	S10-M-1000/10.5 (512141)	0.86		/		合格
13	AJKJGD75-DJ678-140-2023	泥浆桶避雷接地	/	1.69		/		合格
14	AJKJGD75-DJ679-140-2023	絮凝剂泵	ZY/XG-JH-P-110	1.33		23		合格
15	AJKJGD75-DJ680-140-2023	纯碱液泵	ZY/XG-JH-P-109	2.61		21		合格
16	AJKJGD75-DJ681-140-2023	原卤泵电机	ZX/XG-JH-P-104A	0.70	$\leq 4$	39	$\geq 0.5$	合格
17	AJKJGD75-DJ682-140-2023	原卤泵电机	ZX/XG-JH-P-104B	0.68		22		合格
18	AJKJGD75-DJ683-140-2023	清水泵电机	ZY/XG-JH-P-105A	0.70		35		合格
19	AJKJGD75-DJ684-140-2023	清水泵电机	ZY/XG-JH-P-105B	0.69		35		合格
20	AJKJGD75-DJ685-140-2023	卤水净化室变压器	S10-1000	0.80		/		合格

## 检测检验项目



## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(686-695)-140-2023

共 12 页 第 5 页

## 检测检验项目及结果

序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻( $\Omega$ )		绝缘电阻(M $\Omega$ )		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
21	AJKJGD75-DJ686-140-2023	卤水泵电机	ZY/XG-JH-P-103A	0.81		35		合格
22	AJKJGD75-DJ687-140-2023	卤水泵电机	ZY/XG-JH-P-103B	0.84		27		合格
23	AJKJGD75-DJ688-140-2023	碱液泵电机	ZY/XG-JH-P-107	0.87		57		合格
24	AJKJGD75-DJ689-140-2023	反应沉清桶避雷接地	ZY/XG-JH-T-102A	0.88		/		合格
25	AJKJGD75-DJ690-140-2023	反应沉清桶避雷接地	ZY/XG-JH-T-102B	0.87		/		合格
26	AJKJGD75-DJ691-140-2023	清卤桶	ZY/XG-JH-T-103	0.85	$\leq 4$	/	$\geq 0.5$	合格
27	AJKJGD75-DJ692-140-2023	热电厂发电机	PA/SP-SE-202	0.42		375		合格
28	AJKJGD75-DJ693-140-2023	锅炉给水泵电机	ZY/XG-RD-209(1#)	0.39		176		合格
29	AJKJGD75-DJ694-140-2023	锅炉给水泵电机	ZY/XG-RD-209(2#)	0.34		227		合格
30	AJKJGD75-DJ695-140-2023	热电厂低压配电室	/	0.38		/		合格

## 检测检验项目

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(696-705)-140-2023

共 12 页 第 6 页

## 检测检验项目及结果

序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻( $\Omega$ )		绝缘电阻(M $\Omega$ )		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
31	AJKJGD75-DJ696-140-2023	热电厂 0#变压器	SGR10-1250	0.95		/		合格
32	AJKJGD75-DJ697-140-2023	热电厂 1#变压器	SGR10-1250	0.99		/		合格
33	AJKJGD75-DJ698-140-2023	冲洗泵电机	ZY/XG-ZY-P-602A	1.22		19		合格
34	AJKJGD75-DJ699-140-2023	冲洗泵电机	ZY/XG-ZY-P-602B	1.22		19		合格
35	AJKJGD75-DJ700-140-2023	洗水泵	ZY/XG-ZY-P-601A	0.91		21		合格
36	AJKJGD75-DJ701-140-2023	洗水泵	ZY/XG-ZY-P-601B	0.95	$\leq 4$	28	$\geq 0.5$	合格
37	AJKJGD75-DJ702-140-2023	循环泵电机	ZY/XG-ZY-P-304	0.96		36		合格
38	AJKJGD75-DJ703-140-2023	循环泵电机	ZY/XG-ZY-P-301	0.92		30		合格
39	AJKJGD75-DJ704-140-2023	硝浆泵电机	ZY/XG-ZY-P-501A	0.98		30		合格
40	AJKJGD75-DJ705-140-2023	硝浆泵电机	ZY/XG-ZY-P-501B	0.95		23		合格

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(706-715)-140-2023

共 12 页 第 7 页

## 检测检验项目及结果

序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻( $\Omega$ )		绝缘电阻(M $\Omega$ )		单项判定
				测量值	技术要求	测量值	技术要求	
41	AJKJGD75-DJ706-140-2023	冷凝水泵	ZY/XG-ZY-P-306A	0.88		21		合格
42	AJKJGD75-DJ707-140-2023	冷凝水泵	ZY/XG-ZY-P-306B	0.89		35		合格
43	AJKJGD75-DJ708-140-2023	硝甩后液泵电机	ZY/XG-ZY-P-502A	0.81		31		合格
44	AJKJGD75-DJ709-140-2023	硝甩后液泵电机	ZY/XG-ZY-P-502B	0.86		17		合格
45	AJKJGD75-DJ710-140-2023	密封水泵电机	ZY/XG-ZY-P-603A	0.81		23		合格
46	AJKJGD75-DJ711-140-2023	密封水泵电机	ZY/XG-ZY-P-603B	0.79	$\leq 4$	17	$\geq 0.5$	合格
47	AJKJGD75-DJ712-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-307A	0.79		22		合格
48	AJKJGD75-DJ713-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-307B	0.81		16		合格
49	AJKJGD75-DJ714-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-308A	0.77		14		合格
50	AJKJGD75-DJ715-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-308B	0.85		16		合格

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD74-DJ(716-725)-140-2023

## 检测检验项目及结果

检测检验项目									
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻( $\Omega$ )		绝缘电阻(M $\Omega$ )		单项判定	
				测量值	技术要求	测量值	技术要求		
51	AJKJGD75-DJ716-140-2023	转料泵电机	ZY/XG-ZY-P-305A	0.85		19		合格	
52	AJKJGD75-DJ717-140-2023	转料泵电机	ZY/XG-ZY-P-305B	0.82		31		合格	
53	AJKJGD75-DJ718-140-2023	盐浆泵电机	ZY/XG-ZY-P-401A	0.77		21		合格	
54	AJKJGD75-DJ719-140-2023	盐浆泵电机	ZY/XG-ZY-P-401B	0.81		14		合格	
55	AJKJGD75-DJ720-140-2023	盐甩后液泵	ZY/XG-ZY-P-402A	0.85		34		合格	
56	AJKJGD75-DJ721-140-2023	盐甩后液泵	ZY/XG-ZY-P-402B	0.81	$\leq 4$	40	$\geq 0.5$	合格	
57	AJKJGD75-DJ722-140-2023	循环泵电机	ZY/XG-ZY-P-201	0.77		20		合格	
58	AJKJGD75-DJ723-140-2023	循环泵电机	ZY/XG-ZY-P-202	0.79		17		合格	
59	AJKJGD75-DJ724-140-2023	循环泵电机	ZY/XG-ZY-P-203	0.80		17		合格	
60	AJKJGD75-DJ725-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-207A	0.71		28		合格	

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(726-735)-140-2023

共 12 页 第 9 页

## 检测检验项目及结果

检测检验项目									
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻( $\Omega$ )		绝缘电阻(M $\Omega$ )		单项判定	
				测量值	技术要求	测量值	技术要求		
61	AJKJGD75-DJ726-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-207B	0.75		19		合格	
62	AJKJGD75-DJ727-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-208A	0.71		30		合格	
63	AJKJGD75-DJ728-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-208B	0.76		30		合格	
64	AJKJGD75-DJ729-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-206A	0.74		25		合格	
65	AJKJGD75-DJ730-140-2023	冷凝泵电机	ZY/XG-ZY-P-206B	0.74		23		合格	
66	AJKJGD75-DJ731-140-2023	卤水转料泵电机	ZY/XG-ZY-P-205A	0.70	$\leq 4$	24	$\geq 0.5$	合格	
67	AJKJGD75-DJ732-140-2023	卤水转料泵电机	ZY/XG-ZY-P-205B	0.72		15		合格	
68	AJKJGD75-DJ733-140-2023	原料卤水泵	ZY/XG-ZY-P-200A	0.84		15		合格	
69	AJKJGD75-DJ734-140-2023	原料卤水泵	ZY/XG-ZY-P-200B	0.78		16		合格	
70	AJKJGD75-DJ735-140-2023	制盐厂低压控制室	/	0.83		/		合格	

## 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(736-745)-140-2023

共 12 页 第 10 页

## 检测检验项目及结果

检测检验项目									
序号	样品编号	设备名称	设备编号	接地电阻( $\Omega$ )		绝缘电阻(M $\Omega$ )		单项判定	
				测量值	技术要求	测量值	技术要求		
71	AJKJGD75-DJ736-140-2023	制盐厂 1#变压器	S11-2000	0.70		/		合格	
72	AJKJGD75-DJ737-140-2023	制盐厂 2#变压器	S13-2000	0.66		/		合格	
73	AJKJGD75-DJ738-140-2023	热电厂高压配电室	/	0.42		/		合格	
74	AJKJGD75-DJ739-140-2023	锅炉一次风机	PA/SP-SP-AM-102	2.97		191		合格	
75	AJKJGD75-DJ740-140-2023	锅炉二次风机	PA/SP-SP-AM-103	2.89		176		合格	
76	AJKJGD75-DJ741-140-2023	背光式汽轮机	PA/SP-SP-P-201	1.34	$\leq 4$	/	$\geq 0.5$	合格	
77	AJKJGD75-DJ742-140-2023	脱硫塔风机电机	YKK560-6(2935)	2.43		155		合格	
78	AJKJGD75-DJ743-140-2023	皮带给煤机	ZY/XG-RD-111A	2.30		15		合格	
79	AJKJGD75-DJ744-140-2023	皮带给煤机	ZY/XG-RD-111B	2.34		10		合格	
80	AJKJGD75-DJ745-140-2023	皮带给煤机	ZY/XG-RD-111C	2.33		10		合格	



# 金属非金属矿山接地装置安全检测检验报告

报告编号: AJKJGD75-DJ(666-749)-140-2023

共 12 页 第 12 页

## 报告意见和解释页

<p>意见与解释</p>	<p>此栏无内容。</p>
--------------	---------------

